

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.02279/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АФЛОР КОМПАНИ» (ООО «Афлор Компани»).

Место нахождения и адрес юридического лица: 115114, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Летниковская, д. 2, стр. 1.

Адрес места осуществления деятельности: 249092, Россия, Калужская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Энтузиастов 6.

ОГРН 1217700302489. ИНН 9723119220. Телефон: +7 (495) 136-27-88, адрес электронной почты: info@afloorcompany.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АФЛОР КОМПАНИ» (ООО «Афлор Компани»).

Место нахождения (адрес юридического лица): 115114, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Летниковская, д. 2, стр. 1.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 249092, Россия, Калужская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Энтузиастов 6.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрyтия напольные многослойные: ламинат, на основе каменно-полимерного композита (SPC), с защитным слоем из пленки на основе поливинилхлорида (ПВХ) и нанесенным полиуретановым лаком в два слоя, в виде плиток, марок: «EcoClick», «LOOM+», «FineFlex», «FastFloor», «FineFloor», коллекций: R-Line, ECOWOOD, ECORICH, ECOSTONE, ECOLAY, LOOM+, WOOD, STONE, RICH, CRAFT, MATRIX, HERRINGBONE, OMBRE, общей толщиной от 2 до 8 мм, размерами: длина от 500 мм до 1800 мм, ширина от 99 мм до 1200 мм, выпускаемые по ТУ 22.23.15-001-49838625-2022 от 30.07.2022 г. «Плитка из поливинилхлорида напольная».

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 66-25/ППБ от 30.05.2025 года, выданного Испытательной лабораторией (центр) Радиоэлектронной аппаратуры и бытовых электроприборов Общества с ограниченной ответственностью "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21MO57. Акта о результатах анализа состояния производства № 01-ОС/08-04/25 от 09.04.2025 года, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности, согласно приложению № 1 на 1 листе.

Условия хранения: плитку следует хранить в сухих, чистых, закрытых помещениях при температуре не ниже 5 °С и не выше +35 °С, с относительной влажности воздуха не выше 65%.

Гарантийный срок хранения плитки – 12 месяцев с момента отгрузки покупателю.

Дата изготовления единицы продукции – 20.03.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 30.05.2025 по 29.05.2030



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Медведева Екатерина Александровна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ RU C-RU.ПБ68.B.02279/25

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Малоопасные по токсичности продуктов горения (Т1)



М.П. Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Медведева Екатерина Александровна
(фамилия, имя, отчество)